

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告



检验编号: HNKY23008573

委托编号: 23009191

第1页/共1页

工程名称	居住项目(悦榕和园)					
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-26		
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-29		
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-29		
使用部位	地下室D-28`D-32交D-A`D-K轴地下室筏板基础		样品来源	委托送样		
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托		
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱	
生产厂家	/			编号	/	
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名	杨新瑞
设计强度等级	C35	成型日期	2023-04-01		编号	/
龄期(d)	28	代表批量 (立方米)	100	环境条件(℃)	25	
检验设备	TYE-2000B					
检验依据	GB/T50081-2019					
检 验 结 果						
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度	检测结果			
	mm×mm×mm	MPa	MPa			
	100×100×100	35	42.1			
	试件1	100×100×100				45.2
试件2	100×100×100	40.9				
试件3	100×100×100	40.1				
唯一性标识	TLM69861 1		检验单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司		
备注	/			湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 (盖章) 检测专用章 鄂建[2023]第AJ07078号 有效期限:2023年08月01日		

批准

审核

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告



第1页/共1页

检验编号: HNKY23008574

委托编号: 23009191

工程名称	居住项目《悦麓熙园》						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司				收样日期	2023-04-26	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司				检测日期	2023-04-29	
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站				报告日期	2023-04-29	
使用部位	地下室D-32~D-38交D-A~D-K轴地下室筏板基础				样品来源	委托送样	
样品名称	混凝土立方体试块				检验性质	委托	
样品描述	符合检测要求				取样人	姓名	程樱
生产厂家	/				编号	/	
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名	杨新瑶	
设计强度等级	C35	成型日期	2023-04-01	编号	/		
龄期(d)	28	代表批量(立方米)	100	环境条件(℃)	25		
检验设备	TYE-2000B						
检验依据	GB/T50081-2019						

检 验 结 果

试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度	检测结果
	mm×mm×mm	MPa	MPa
	100×100×100	35	42.4
试件1	100×100×100	42.6	
试件2	100×100×100	41.7	
试件3	100×100×100	43.0	
唯一性标识	VAR69871 1		检验单位 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章
备注	/		

批准

审核

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:

档案馆

第二联:

委托单位

第三联:

施工单位

第四联:

监理单位

第五联:

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告



检验编号: HNKY23008575

委托编号: 23009191

第1页/共1页

工程名称	居住项目《悦德熙园》					
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-26		
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-29		
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-29		
使用部位	地下室D-38~D-40交D-A~D-K轴地下室筏板基础		样品来源	委托送样		
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托		
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱	
生产厂家	/			编号	/	
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名	杨新璐
设计强度等级	C35	成型日期	2023-04-01		编号	/
龄期(d)	28	代表批量 (立方米)	100	环境条件(℃)	25	
检验设备	TYE-2000B					
检验依据	GB/T50081-2019					
检 验 结 果						
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度		检测结果		
	mm×mm×mm	MPa		MPa		
	100×100×100	35		42.9		
	试件1	100×100×100	42.8			
试件2	100×100×100	43.2				
试件3	100×100×100	42.8				
唯一性标识	Q0E69862 1		检验单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司 检测专用章 (公章) 鄂建检字第AJ07078号 有效期至2025年08月01日		
备注	/					

批准

审核

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋 电话:027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆

第二联:委托单位

第三联:施工单位

第四联:监理单位

第五联:

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告



检验编号: HNKY23008576

委托编号: 23009192

第1页/共1页

工程名称	居住项目《悦德熙园》					
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-26		
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-29		
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-29		
使用部位	地下室D-40~L/D-42交D-A~D-K轴地下室筏板基础		样品来源	委托送样		
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托		
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱	
生产厂家	/			编号	/	
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名	杨新璐
设计强度等级	C45	成型日期	2023-04-01		编号	/
龄期(d)	28	代表批量(立方米)	45	环境条件(℃)	25	
检验设备	TYE-2000B					
检验依据	GB/T50081-2019					
检 验 结 果						
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度	检测结果			
	mm×mm×mm	MPa	MPa			
	100×100×100	45	54.2			
试件1	100×100×100	53.7				
试件2	100×100×100	54.5				
试件3	100×100×100	54.3				
唯一性标识	MNW69893 1		湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章 鄂建检字第AJ07078号 检测有效期至2025年08月01日			
备注	/					

批准

审核

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告

No: 00073187



第1页/共1页

检验编号: HNKY23006704

委托编号: 23007148

工程名称	居住项目《悦德熙园》				
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-10	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-10	
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-10	
使用部位	地下室D-27~D-28/D-AB~D-K轴地下室顶板、梁		样品来源	见证取样	
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托	
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱
生产厂家	/			编号	/
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名 任勇辉
设计强度等级	C35	成型日期	2023-03-13		编号 /
龄期(d)	28	代表批量(立方米)	46	环境条件(℃)	25
检验设备	TYE-2000B				
检验依据	GB/T50081-2019				
检 验 结 果					
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度	检测结果		
	mm×mm×mm	MPa	MPa		
	100×100×100	35	41.7		
试件1	100×100×100	41.3			
试件2	100×100×100	43.0			
试件3	100×100×100	40.9			
唯一性标识	ORH69882 1				
备注	/		检验单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司	

批准

审核

检测

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路888号生物医药企业加速器1111栋 电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



混凝土抗压强度检测报告



检验编号: HNKY23006705

委托编号: 23007148

第1页/共1页

工程名称	居住项目《悦德熙园》					
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-10		
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-10		
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-10		
使用部位	地下室D-28~D-32/D-AB~D-K轴地下室顶板、梁		样品来源	见证取样		
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托		
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱	
生产厂家	/			编号	/	
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名	任勇辉
设计强度等级	C35	成型日期	2023-03-13		编号	/
龄期(d)	28	代表批量(立方米)	100	环境条件(℃)	25	
检验设备	TYE-2000B					
检验依据	GB/T50081-2019					
检 验 结 果						
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度	检测结果			
	mm×mm×mm	MPa	MPa			
	100×100×100	35	43.1			
	试件1	100×100×100				44.6
	试件2	100×100×100				41.3
试件3	100×100×100	43.5				
唯一性标识	RYF69889 1		检验单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司		
备注	/			检测专用章		

批准

审核

检测

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路88号生物医药企业加速器11楼B座 电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告

No: 00073189



检验编号: HNKY23006706

委托编号: 23007148

第1页/共1页

工程名称	居住项目〈悦德熙园〉				
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-10	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-10	
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-10	
使用部位	地下室D-32`D-34/D-AB`D-K轴地下室顶板、梁		样品来源	见证取样	
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托	
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱
生产厂家	/			编号	/
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名 任勇辉
设计强度等级	C35	成型日期	2023-03-13		编号 /
龄期(d)	28	代表批量(立方米)	100	环境条件(℃)	25
检验设备	TYE-2000B				
检验依据	GB/T50081-2019				
检 验 结 果					
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度	检测结果		
	mm×mm×mm	MPa	MPa		
	100×100×100	35	42.7		
试件1	100×100×100	43.1			
试件2	100×100×100	43.7			
试件3	100×100×100	41.4			
唯一性标识	LCA69505 1		湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章 鄂建检第AJ07078号 有效期至: 2025年03月01日		
备注	/				

批准

审核

检测

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路888号生物医药企业加速器1期B栋 电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告

No: 00073184



第1页/共1页

检验编号: HNKY23006701

委托编号: 23007146

工程名称	居住项目 (悦德熙园)				
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-10	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-10	
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-10	
使用部位	地下室D-34"D-38/D-AB"D-K轴地下室顶板、梁		样品来源	见证取样	
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托	
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱
生产厂家	/			编号	/
试件尺寸 (mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名 任勇辉
设计强度等级	C35	成型日期	2023-03-13		编号 /
龄期 (d)	28	代表批量 (立方米)	100	环境条件 (℃)	25
检验设备	TYE-2000B				
检验依据	GB/T50081-2019				
检 验 结 果					
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度		检测结果	
	mm×mm×mm	MPa		MPa	
	100×100×100	35		43.0	
	试件1	100×100×100	42.5		
试件2	100×100×100	41.6			
试件3	100×100×100	44.9			
唯一性标识	ZUL69847 1				
备注	/		湖北诚信建设工程质量检测有限公司 检验检测单位 检测专用章 鄂建检字 第07078号 有效期至 2025年08月01日		

批准

审核

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路688号生物医药企业加速器1119号
(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存档

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告

No. 00073185



第1页/共1页

检验编号: HNKY23006702

委托编号: 23007146

工程名称	居住项目《悦德熙园》					
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-10		
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-10		
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-10		
使用部位	地下室D-38'D-40/D-AB'D-K轴地下室顶板、梁		样品来源	见证取样		
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托		
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱	
生产厂家	/		编号	/		
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名	任勇辉
设计强度等级	C35	成型日期	2023-03-13	编号	/	
龄期(d)	28	代表批量(立方米)	100	环境条件(℃)	25	
检验设备	TYE-2000B					
检验依据	GB/T50081-2019					
检 验 结 果						
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度	检测结果			
	mm×mm×mm	MPa	MPa			
	100×100×100	35	44.3			
试件1	100×100×100	45.0				
试件2	100×100×100	45.4				
试件3	100×100×100	42.6				
唯一性标识	LAX69837 1		湖北诚信建筑工程质量检测有限公司			
备注	/		检验单位 检测专用章 鄂建检字第07078号 有效期至: 2025年08月01日			

批准

审核

检测

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路088号生物医药企业加速器11楼8楼
(本报告未经实验室的书面批准不得复制或分发)第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告

No: 00073186



第1页/共1页

检验编号: HNKY23006703

委托编号: 23007146

工程名称	居住项目《悦德熙园》				
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-04-10
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-04-10
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-04-10
使用部位	地下室D-40~D-43/D-AB~D-K轴地下室顶板、梁			样品来源	见证取样
样品名称	混凝土立方体试块			检验性质	委托
样品描述	符合检测要求			取样人	姓名 程樱
生产厂家	/				编号 /
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名 任勇辉
设计强度等级	C35	成型日期	2023-03-13		编号 /
龄 期 (d)	28	代表批量 (立方米)	100	环境条件 (℃) 25	

检验设备 TYE-2000B

检验依据 GB/T50081-2019

检 验 结 果

试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度	检测结果
	mm×mm×mm	MPa	MPa
	100×100×100	35	42.0
试件1	100×100×100	39.3	
试件2	100×100×100	44.2	
试件3	100×100×100	42.5	
唯一性标识	UJMG9814 1		湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章 鄂建检字第AJ07078号 有效期至:2023年08月01日
备注	/		

批准

审核

检测

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路888号生物医药企业加速器11期B栋 电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告



No. 00073183

第1页/共1页

检验编号: HNKT23006700

委托编号: 23007144

工程名称	居住项目《悦德熙园》					
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-10		
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-10		
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-10		
使用部位	地下室D-27`D-43/D-AB`D-K轴地下室负一层柱		样品来源	见证取样		
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托		
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱	
生产厂家	/			编号	/	
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名 任勇辉	
设计强度等级	C35	成型日期	2023-03-13		编号 /	
龄期(d)	28	代表批量(立方米)	33	环境条件(℃)	25	
检验设备	TYE-2000B					
检验依据	GB/T50081-2019					
检 验 结 果						
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度	检测结果			
	mm×mm×mm	MPa	MPa			
	100×100×100	35	42.8			
	试件1	100×100×100				45.2
	试件2	100×100×100				41.0
试件3	100×100×100	42.1				
唯一性标识	EQK69856 1		湖北诚信建筑工程质量检测有限公司			
备注	/		检验单位	检测专用章		

批准

审核

检测

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路888号生物医药企业加速器1108楼
(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)鄂建检字第AJ07078号
有效期至:2025年08月01日

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告

№: 00059359



第1页/共1页

检验编号: HNKY23004688

委托编号: 23005038

工程名称	居住项目《悦德熙园》				
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-03-24	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-03-26	
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-03-26	
使用部位	地下室D-28~D-32/D-AB~D-K轴地下室负二层墙柱、负一层梁板		样品来源	见证取样	
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托	
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱
生产厂家	/		编号	/	
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名 黄明高
设计强度等级	C35	成型日期	2023-02-26	编号	/
龄期(d)	28	代表批量(立方米)	100立方米	环境条件(℃)	25
检验设备	TYE-2000B				
检验依据	GB/T50081-2019				
检 验 结 果					
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度	检测结果		
	mm×mm×mm	MPa	MPa		
	100×100×100	35	40.6		
试件1	100×100×100	39.6			
试件2	100×100×100	38.1			
试件3	100×100×100	44.2			
唯一性标识	NJD69890 1		湖北诚信建筑工程质量检测有限公司		
备注	/		检验单位 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 鄂建检字第AJ07078号 有效期至: 2023年8月01日		

批准

审核

检测

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区(本检测报告经国家实验室检测批准) 鄂建检字第522487

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告

№: 00059360



第1页/共1页

检验编号: HNKY23004689

委托编号: 23005038

工程名称	居住项目〈悦德熙园〉						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-03-24		
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-03-26		
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-03-26		
使用部位	地下室D-32~D-35/D-AB~D-K轴地下室负二层墙柱、负一层梁板			样品来源	见证取样		
样品名称	混凝土立方体试块			检验性质	委托		
样品描述	符合检测要求			取样人	姓名	程樱	
生产厂家	/			编号	/		
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名	黄明高	
设计强度等级	C35	成型日期	2023-02-26	编号	/		
龄期(d)	28	代表批量(立方米)	100立方米	环境条件(℃)	25		
检验设备	TYE-2000B						
检验依据	GB/T50081-2019						
检 验 结 果							
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度		检测结果			
	mm×mm×mm	MPa		MPa			
	100×100×100	35		40.4			
	试件1	100×100×100	42.3				
试件2	100×100×100	39.8					
试件3	100×100×100	39.2					
唯一性标识	EKI69895 1			湖北诚信建筑工程质量检测有限公司			
备注	/			检测单位 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 鄂建检字第AJ07078号 有效期至: 2024年08月01日			

批准

审核

检测

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区(本检测报告未经签字盖章不得作为有效文件)522487

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



混凝土抗压强度检测报告



检验编号: HNKY23004690

委托编号: 23005038

第1页/共1页

工程名称	居住项目《恺德熙园》				
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-03-24	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-03-26	
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-03-26	
使用部位	地下室D-35~D-40/D-AB~D-K轴地下室负二层墙柱、负一层梁板		样品来源	见证取样	
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托	
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱
生产厂家	/		编号	/	
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名 黄明高
设计强度等级	C35	成型日期	2023-02-26	编号	/
龄期(d)	28	代表批量(立方米)	100立方米	环境条件(℃)	25
检验设备	TYE-2000B				
检验依据	GB/T50081-2019				
检 验 结 果					
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度	检测结果		
	mm×mm×mm	MPa	MPa		
	100×100×100	35	40.0		
试件1	100×100×100	41.4			
试件2	100×100×100	38.4			
试件3	100×100×100	40.3			
唯一性标识	TMS69879 1		湖北诚信建筑工程质量检测有限公司		
备注	/		检验单位	鄂建检字第AJ07078号	
			有效期至: 2025年08月01日		

批准

审核

检测

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1-1期8栋

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

电话: 027-65522487

第一联:档案馆 第二联:委托单位 第三联:施工单位 第四联:监理单位 第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



混凝土抗压强度检测报告

No: 00059357



第1页/共1页

检验编号: HNKY23004686 委托编号: 23005036

工程名称	居住项目《悦德熙园》						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司				收样日期	2023-03-24	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司				检测日期	2023-03-26	
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站				报告日期	2023-03-26	
使用部位	地下室D-40~D-42/D-AB~D-K轴地下室负二层墙柱、负一层梁板				样品来源	见证取样	
样品名称	混凝土立方体试块				检验性质	委托	
样品描述	符合检测要求				取样人	姓名	程樱
生产厂家	/					编号	/
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名	黄明高	
设计强度等级	C35	成型日期	2023-02-26		编号	/	
龄期(d)	28	代表批量(立方米)	43	环境条件(℃)	25		
检验设备	TYE-2000B						
检验依据	GB/T50081-2019						
检 验 结 果							
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度		检测结果			
	mm×mm×mm	MPa		MPa			
	100×100×100	35		41.0			
试件1	100×100×100	41.6					
试件2	100×100×100	40.8					
试件3	100×100×100	40.5					
唯一性标识	MTM69891 1				湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章 检验单位 建检字第131709 有效期至: 2025年08月01日 (盖章)		
备注	/						

批准

审核

检测

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区(光谷)光谷软件园B区B1栋10楼1001室 电话:027-8717099 070820308

第一联:档案馆 第二联:委托单位 第三联:施工单位 第四联:监理单位 第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告

No: 00059358



第1页/共1页

检验编号: HNKY23004687

委托编号: 23005036

工程名称	居住项目《悦德熙园》						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司				收样日期	2023-03-24	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司				检测日期	2023-03-26	
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站				报告日期	2023-03-26	
使用部位	地下室D-28~D-42/D-K轴地下室负二层外墙				样品来源	见证取样	
样品名称	混凝土立方体试块				检验性质	委托	
样品描述	符合检测要求				取样人	姓名	程樱
生产厂家	/					编号	/
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	标准养护	见证人	姓名	黄明高	
设计强度等级	C40	成型日期	2023-02-26		编号	/	
龄期(d)	28	代表批量 (立方米)	54立方米	环境条件(℃)	25		
检验设备	TYE-2000B						
检验依据	GB/T50081-2019						
检 验 结 果							
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度		检测结果			
	mm×mm×mm	MPa		MPa			
	100×100×100	40		45.4			
试件1	100×100×100	44.5					
试件2	100×100×100	46.8					
试件3	100×100×100	44.9					
唯一性标识	XIK69860 1			湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检验单位 检测专用章 鄂建检字第07078号 有效期至: 2024年08月01日			
备注	/						

批准

审核

检测

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区(本检测报告仅供签约单位使用,不得私自复制或用于其他用途)522487

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告



检验编号: HNKY23008943

委托编号: 23009605

第1页/共1页

工程名称	居住项目《恒德熙园》						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司				收样日期	2023-05-03	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司				检测日期	2023-05-03	
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站				报告日期	2023-05-03	
使用部位	地下室D-35/D-A轴地下室承台CT-01				样品来源	见证取样	
样品名称	混凝土立方体试块				检验性质	委托	
样品描述	符合检测要求				取样人	姓名	程樱
生产厂家	/					编号	/
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	同条件养护	见证人	姓名	杨新瑶	
设计强度等级	C35	成型日期	2023-04-01		编号	/	
龄期(d)	32(638℃·d)	代表批量(立方米)	/	环境条件(℃)	25		
检验设备	TYE-2000B						
检验依据	GB/T50081-2019						
检 验 结 果							
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度		检测结果			
	mm×mm×mm	MPa		MPa			
	100×100×100	35		37.5			
	试件1	100×100×100	37.4				
试件2	100×100×100	36.8					
试件3	100×100×100	38.2					
唯一性标识	CQE69872 1		检验单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章 鄂建检字第AJ07078号 有效期限:2025年08月01日			
备注	/						

批准

审核

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话: 027-65523487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存档

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告



检验编号: HNKY23008944

委托编号: 23009605

第1页/共1页

工程名称	居住项目《悦德熙园》				
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司			收样日期	2023-05-03
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司			检测日期	2023-05-03
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站			报告日期	2023-05-03
使用部位	地下室D-40/D-D轴地下室承台CT-03			样品来源	见证取样
样品名称	混凝土立方体试块			检验性质	委托
样品描述	符合检测要求			取样人	姓名 程樱
生产厂家	/			编号	/
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	同条件养护	见证人	姓名 杨新璐
设计强度等级	C35	成型日期	2023-04-01	编号	/
龄期(d)	32(638℃·d)	代表批量(立方米)	/	环境条件(℃)	25
检验设备	TYE-2000B				
检验依据	GB/T50081-2019				
检 验 结 果					
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度	检测结果		
	mm×mm×mm	MPa	MPa		
	100×100×100	35	36.7		
试件1	100×100×100	37.8			
试件2	100×100×100	36.0			
试件3	100×100×100	36.3			
唯一性标识	RSR69866 1		检验单位 湖北诚信建设工程质量检测有限公司		
备注	/				

批准

审核

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经检测机构书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

检测专用章

鄂建检字第AJ07078号
有检测日期:2025年08月01日

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告

No.00069854



第1页/共1页

检验编号: HNKY23007446

委托编号: 23007887

工程名称	居住项目《悦德熙园》				
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-17	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-17	
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-17	
使用部位	地下室D-35/D-R轴地下室负一层柱DK23		样品来源	见证取样	
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托	
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱
生产厂家	/			编号	/
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	同条件养护	见证人	姓名 任勇辉
设计强度等级	C35	成型日期	2023-03-13	编号	/
龄期(d)	35(595.5℃·d)	代表批量(立方米)	/	环境条件(℃)	25
检验设备	TYE-2000B				
检验依据	GB/T50081-2019				
检 验 结 果					
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度		检测结果	
	mm×mm×mm	MPa		MPa	
	100×100×100	35		36.6	
试件1	100×100×100	37.1			
试件2	100×100×100	37.1			
试件3	100×100×100	35.6			
唯一性标识	PPI69863 1		检验单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司	
备注	/			检测专用章 (盖章) 鄂建检字第A107078号 有效期至2025年08月01日	

批准

审核

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路398号生物医药企业加速器1.1期8栋 电话:027-65522487
(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆 第二联:委托单位 第三联:施工单位 第四联:监理单位 第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告

No. 00069855



第1页/共1页

检验编号: HNKY23007447

委托编号: 23007887

工程名称	居住项目《悦德熙园》					
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-17		
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-17		
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-17		
使用部位	地下室D-38~D-40/D-M轴地下室顶梁KL25(6)		样品来源	见证取样		
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托		
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱	
生产厂家	/			编号	/	
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	同条件养护	见证人	姓名	任勇辉
设计强度等级	C35	成型日期	2023-03-13		编号	/
龄期(d)	35(595.5℃·d)	代表批量 (立方米)	/	环境条件(℃)	25	
检验设备	TYE-2000B					
检验依据	GB/T50081-2019					
检 验 结 果						
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度		检测结果		
	mm×mm×mm	MPa		MPa		
	100×100×100	35		36.2		
试件1	100×100×100	35.0				
试件2	100×100×100	35.8				
试件3	100×100×100	37.7				
唯一性标识	KQK69852 1		检验单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司		
备注	/			检测专用章 (盖章) 鄂建检字 第A107078号 有效期至 2025年8月01日		

批准

审核

检测

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋
(本报告未经头检室的书面批准不得部分复制)

电话:027-65522487

第一联:档案馆
第二联:委托单位
第三联:施工单位
第四联:监理单位
第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告



检验编号: HNKT23006249

委托编号: 23006675

第1页/共1页

工程名称	居住项目《悦悦熙园》					
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-07		
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-07		
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-07		
使用部位	地下室D-32~D-35/D-K轴地下室外墙		样品来源	见证取样		
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托		
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱	
生产厂家	/			编号	/	
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	同条件养护	见证人	姓名	黄明高
设计强度等级	C40	成型日期	2023-02-26		编号	/
龄期(d)	40(596℃·d)	代表批量(立方米)	/	环境条件(℃)	25	
检验设备	TYE-2000B					
检验依据	GB/T50081-2019					
检 验 结 果						
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度		检测结果		
	mm×mm×mm	MPa		MPa		
	100×100×100	40		43.0		
试件1	100×100×100	41.8				
试件2	100×100×100	43.1				
试件3	100×100×100	44.1				
唯一性标识	YYX69503 1		湖北诚信建设工程质量检测有限公司			
备注	/		检测单位 湖北诚信建设工程质量检测有限公司			
			检测专用章 (盖章)			
			鄂建检字第07078号			
			有效期至: 2025年08月01日			

批准

审核

检测

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话: 027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆 第二联:委托单位 第三联:施工单位 第四联:监理单位 第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告



第1页/共1页

检验编号: HNKY23006246

委托编号: 23006674

工程名称	居住项目《悦德熙园》						
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司				收样日期	2023-04-07	
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司				检测日期	2023-04-07	
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站				报告日期	2023-04-07	
使用部位	地下室D-32/D-R轴地下室负二层柱DK23				样品来源	见证取样	
样品名称	混凝土立方体试块				检验性质	委托	
样品描述	符合检测要求				取样人	姓名	程樱
生产厂家	/					编号	/
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	同条件养护	见证人	姓名	黄明高	
设计强度等级	C35	成型日期	2023-02-26		编号	/	
龄期(d)	40(596℃·d)	代表批量(立方米)	/	环境条件(℃)	25		
检验设备	TYE-2000B						
检验依据	GB/T50081-2019						
检 验 结 果							
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度		检测结果			
	mm×mm×mm	MPa		MPa			
	100×100×100	35		37.7			
	试件1	100×100×100	36.3				
试件2	100×100×100	37.7					
试件3	100×100×100	39.2					
唯一性标识	QTN69892 1						
备注	/			检验单位	湖北诚信建设工程质量检测有限公司		

批准

审核

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋 电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆 第二联:委托单位 第三联:施工单位 第四联:监理单位 第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



221701060027

混凝土抗压强度检测报告



检验编号: HNKY23006247

委托编号: 23006674

第1页/共1页

工程名称	居住项目〈悦德熙园〉		
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司	收样日期	2023-04-07
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司	检测日期	2023-04-07
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站	报告日期	2023-04-07
使用部位	地下室D-40/D-S轴地下室负二层柱DKZ3	样品来源	见证取样
样品名称	混凝土立方体试块	检验性质	委托
样品描述	符合检测要求	取样人	姓名 程樱
生产厂家	/	编号	/
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	同条件养护
设计强度等级	C35	成型日期	2023-02-26
龄期(d)	40(596℃·d)	代表批量(立方米)	/
检验设备	TYE-2000B		
检验依据	GB/T50081-2019		

检 验 结 果

试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度	检测结果
	mm×mm×mm	MPa	MPa
	100×100×100	35	37.2
	试件1	100×100×100	
试件2	100×100×100	37.5	
试件3	100×100×100	36.7	
唯一性标识	GFP69869 1		检验单位 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 检测专用章
备注	/		

批准

审核

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋

电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆 第二联:委托单位 第三联:施工单位 第四联:监理单位 第五联:存根

湖北省建设工程质量检测专用报告单



混凝土抗压强度检测报告



检验编号: HNKY23006248

委托编号: 23006674

第1页/共1页

工程名称	居住项目《悦德熙园》					
委托单位	武汉顺民房地产开发有限责任公司		收样日期	2023-04-07		
见证单位	重庆中岛工程建设管理有限公司		检测日期	2023-04-07		
监督单位	武汉东湖新技术开发区建设工程质量监督站		报告日期	2023-04-07		
使用部位	地下室D-29/D-G~D-J轴地下室负二层梁KL196(3)		样品来源	见证取样		
样品名称	混凝土立方体试块		检验性质	委托		
样品描述	符合检测要求		取样人	姓名	程樱	
生产厂家	/			编号	/	
试件尺寸(mm)	100×100×100	养护方式	同条件养护	见证人	姓名	黄明高
设计强度等级	C35	成型日期	2023-02-26		编号	/
龄期(d)	40(596℃·d)	代表批量(立方米)	/	环境条件(℃)	25	
检验设备	TYE-2000B					
检验依据	GB/T50081-2019					
检 验 结 果						
试件编号	实测试件尺寸	单块抗压强度		检测结果		
	mm×mm×mm	MPa		MPa		
	100×100×100	35		36.0		
	试件1	100×100×100	35.3			
试件2	100×100×100	36.6				
试件3	100×100×100	36.2				
唯一性标识	WMB69804 1		检验单位	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司		
备注	/			湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 (盖章) 检测专用章		

批准

审核

声明:未经书面同意不得复制或作为他用。

公司地址:武汉市东湖高新区高新二路388号生物医药企业加速器1.1期8栋 电话:027-65522487

(本报告未经实验室的书面批准不得部分复制)

第一联:档案馆 第二联:委托单位 第三联:施工单位 第四联:监理单位 第五联:存根